



Prüfinstitut für
Abwassertechnik
GmbH

PRÜFZEUGNIS

PPU Umwelttechnik GmbH
Bernecker Str. 73, 95448 Bayreuth, Germany

EN 12566-3, Anhang B
„Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW“

Kleinkläranlage clearfox®
SBR-Verfahren mit Fällmitteldosierung im Dreikammer-Betonbehälter

Mittlere BSB ₅ Fracht (Zulauf)	0,31	kg/d
Hydraulischer Tageszufluss	1,20	m ³ /d
Werkstoff	Beton	
Reinigungsleistung (Nominalphasen)	CSB	86,5 %
	BSB ₅	96,3 %
	SS	86,7 %
Stromverbrauch / Leistungsaufnahme	2,4	kWh/d

Geprüft durch:

PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

(PIA GmbH)

Hergenrather Weg 30

D-52074 Aachen

Zertifiziert nach
ISO 9001:2000



Notified Body Nr.: 1739



Dieses Zeugnis ersetzt weder die Konformitätserklärung
noch die CE-Kennzeichnung.



Elmar Lancé

Juni 2009